

QDL01 - Pavimentação em diversas ruas na localidade da Taiba											
CIRC.	ILUMINAÇÃO (W)		POTÊNCIA (W)	BALANCEAMENTO (%)	FATOR DE POTÊNCIA	CORRENTE DO CIRCUITO	TENSÃO	PROTEÇÃO		FIAÇÃO	
	100	150		R				(A)	(V)	PÓLOS	TIPO
1		4	600	600	0,95	2,15	220	1	DISJ	10	4,0 mm
2		3	450	450	0,95	2,87	220	1	DISJ	10	4,0 mm
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
TOTAL	0	7	1.050	1.050 100%	0,95	5,02	220	1	DISJ	10	4,0mm

QDL04 - Pavimentação em diversas ruas na localidade da Taiba											
CIRC.	ILUMINAÇÃO (W)		POTÊNCIA (W)	BALANCEAMENTO (%)	FATOR DE POTÊNCIA	CORRENTE DO CIRCUITO	TENSÃO	PROTEÇÃO		FIAÇÃO	
	100	150		R				(A)	(V)	PÓLOS	TIPO
7		3	450	450	0,95	2,15	220	1	DISJ	10	4,0 mm
8		3	450	450	0,95	2,87	220	1	DISJ	10	4,0 mm
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
TOTAL	0	6	900	900	0,95	5,02	220	1	DISJ	10	4,0mm
				100%							

QDL07 - Pavimentação em diversas ruas na localidade da Taiba											
CIRC.	ILUMINAÇÃO (W)		POTÊNCIA (W)	BALANCEAMENTO (%)	FATOR DE POTÊNCIA	CORRENTE DO CIRCUITO	TENSÃO	PROTEÇÃO			FIAÇÃO
	100	150		R				(A)	(V)	PÓLOS	
13		3	450	450	0,95	2,15	220	1	DISJ	10	4,0 mm²
14		3	450	450	0,95	2,87	220	1	DISJ	10	4,0 mm²
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserv.
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserv.
TOTAL	0	6	900	900 100%	0,95	5,02	220	1	DISJ	10	4,0mm²

QDL10 - Pavimentação em diversas ruas na localidade da Taiba											
CIRC.	ILUMINAÇÃO (W)		POTÊNCIA (W)	BALANCEAMENTO (%)	FATOR DE POTÊNCIA	CORRENTE DO CIRCUITO	TENSÃO	PROTEÇÃO			FIAÇÃO
	100	150		R				(A)	(V)	PÓLOS	
19		3	450	450	0,95	2,15	220	1	DISJ	10	4,0 mm
20		3	450	450	0,95	2,87	220	1	DISJ	10	4,0 mm
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
TOTAL	0	6	900	900 100%	0,95	5,02	220	1	DISJ	10	4,0mm

QDL13 - Pavimentação em diversas ruas na localidade da Taiba											
CIRC.	ILUMINAÇÃO (W)		POTÊNCIA (W)	BALANCEAMENTO (%)	FATOR DE POTÊNCIA	CORRENTE DO CIRCUITO	TENSÃO	PROTEÇÃO			FIAÇÃO
	100	150		R				(A)	(V)	PÓLOS	
25		3	450	450	0,95	2,15	220	1	DISJ	10	4,0 mm
26		2	300	300	0,95	2,87	220	1	DISJ	10	4,0 mm
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
TOTAL	0	5	750	750 100%	0,95	5,02	220	1	DISJ	10	4,0mm

QDL14 - Pavimentação em diversas ruas na localidade da Taiba											
CIRC.	ILUMINAÇÃO (W)		POTÊNCIA (W)	BALANCEAMENTO (%)	FATOR DE POTÊNCIA	CORRENTE DO CIRCUITO	TENSÃO	PROTEÇÃO		FIAÇÃO	
	100	150		R				(A)	(V)	PÓLOS	TIPO
27		3	450	450	0,95	2,15	220	1	DISJ	10	4,0 mm
28		3	450	450	0,95	2,87	220	1	DISJ	10	4,0 mm
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
TOTAL	0	6	900	900 100%	0,95	5,02	220	1	DISJ	10	4,0mm

QDL02 - Pavimentação em diversas ruas na localidade da Taiba											
CIRC.	ILUMINAÇÃO (W)		POTÊNCIA (W)	BALANCEAMENTO (%)	FATOR DE POTÊNCIA	CORRENTE DO CIRCUITO	TENSÃO	PROTEÇÃO			FIAÇÃO
	100	150		R				(A)	(V)	PÓLOS	TIPO
3		3	450	450	0,95	2,15	220	1	DISJ	10	4,0 mm
4		3	450	450	0,95	2,87	220	1	DISJ	10	4,0 mm
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
TOTAL	0	6	900	900 100%	0,95	5,02	220	1	DISJ	10	4,0mm

QDL05 - Pavimentação em diversas ruas na localidade da Taiba											
CIRC.	ILUMINAÇÃO (W)		POTÊNCIA (W)	BALANCEAMENTO (%)	FATOR DE POTÊNCIA	CORRENTE DO CIRCUITO	TENSÃO	PROTEÇÃO			FIAÇÃO
	100	150		R				(A)	(V)	PÓLOS	
9		3	450	450	0,95	2,15	220	1	DISJ	10	4,0 mm
10		4	600	600	0,95	2,87	220	1	DISJ	10	4,0 mm
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
TOTAL	0	7	1.050	1.050 100%	0,95	5,02	220	1	DISJ	10	4,0mm

QDL08 - Pavimentação em diversas ruas na localidade da Taiba											
CIRC.	ILUMINAÇÃO (W)		POTÊNCIA (W)	BALANCEAMENTO (%)	FATOR DE POTÊNCIA	CORRENTE DO CIRCUITO	TENSÃO	PROTEÇÃO			FIAÇÃO
	100	150		R				(A)	(V)	PÓLOS	
15		3	450	450	0,95	2,15	220	1	DISJ	10	4,0 mm
16		4	600	600	0,95	2,87	220	1	DISJ	10	4,0 mm
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
TOTAL	0	7	1.050	1.050 100%	0,95	5,02	220	1	DISJ	10	4,0mm

QDL11 - Pavimentação em diversas ruas na localidade da Taiba											
CIRC.	ILUMINAÇÃO (W)		POTÊNCIA (W)	BALANCEAMENTO (%)	FATOR DE POTÊNCIA	CORRENTE DO CIRCUITO	TENSÃO	PROTEÇÃO			FIAÇÃO
	100	150		R				(A)	(V)	PÓLOS	
21		3	450	450	0,95	2,15	220	1	DISJ	10	4,0 mm
22		3	450	450	0,95	2,87	220	1	DISJ	10	4,0 mm
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
TOTAL	0	6	900	900 100%	0,95	5,02	220	1	DISJ	10	4,0mm

QDL03 - Pavimentação em diversas ruas na localidade da Taiba											
CIRC.	ILUMINAÇÃO (W)		POTÊNCIA (W)	BALANCEAMENTO (%)	FATOR DE POTÊNCIA	CORRENTE DO CIRCUITO	TENSÃO	PROTEÇÃO			FIAÇÃO
	100	150		R				(A)	(V)	PÓLOS	
5		3	450	450	0,95	2,15	220	1	DISJ	10	4,0 mm
6		3	450	450	0,95	2,87	220	1	DISJ	10	4,0 mm
			0	0	0,95	0,00	220	1	DISJ	10	4,0mm
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
TOTAL	0	6	900	900 100%	0,95	5,02	220	1	DISJ	10	4,0mm

QDL 06 - Pavimentação em diversas ruas na localidade da Taiba											
CIRC.	ILUMINAÇÃO (W)		POTÊNCIA (W)	BALANCEAMENTO (%)	FATOR DE POTÊNCIA	CORRENTE DO CIRCUITO	TENSÃO	PROTEÇÃO			FIAÇÃO
	100	150		R				(A)	(V)	PÓLOS	
11		3	450	450	0,95	2,15	220	1	DISJ	10	4,0 mm
12		3	450	450	0,95	2,87	220	1	DISJ	10	4,0 mm
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
TOTAL	0	6	900	900 100%	0,95	5,02	220	1	DISJ	10	4,0mm

QDL09 - Pavimentação em diversas ruas na localidade da Taiba											
IRC.	ILUMINAÇÃO (W)		POTÊNCIA (W)	BALANCEAMENTO (%)	FATOR DE POTÊNCIA	CORRENTE DO CIRCUITO	TENSÃO	PROTEÇÃO		FIAÇÃO	
	100	150		R		(A)	(V)	PÓLOS	TIPO	(A)	(mm²)
17		3	450	450	0,95	2,15	220	1	DISJ	10	4,0 mm
18		4	600	600	0,95	2,87	220	1	DISJ	10	4,0 mm
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
TOTAL	0	7	1.050	1.050 100%	0,95	5,02	220	1	DISJ	10	4,0mm

QDL12 - Pavimentação em diversas ruas na localidade da Taiba											
CIRC.	ILUMINAÇÃO (W)		POTÊNCIA (W)	BALANCEAMENTO (%)	FATOR DE POTÊNCIA	CORRENTE DO CIRCUITO	TENSÃO	PROTEÇÃO			FIAÇÃO
	100	150		R				(A)	(V)	PÓLOS	
23		3	450	450	0,95	2,15	220	1	DISJ	10	4,0 mm
24		3	450	450	0,95	2,87	220	1	DISJ	10	4,0 mm
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
-			-		0,95	-	220	1	DISJ		Reserva
TOTAL	0	6	900	900 100%	0,95	5,02	220	1	DISJ	10	4,0mm

02		
01		
Revisão:	Data:	Descrição:
 MATRIZ: Rua Santa Cecília, 84 - Sala 09 Centro - Eusébio CE - CEP:61.760-000 Fone/Fax: (85) 3021-1818 www.techproj.com.br contato@techproj.com.br FILIAL: Av. Santos Dumont, 1740 - Sala 1112/1114 Aldeota - Fortaleza CE - CEP:60.150-161 Fone/Fax: (85) 3021-1818 Folha: E56		
Obra: Pavimentação em Diversas Ruas na Localidade da Taiba		Projeto: Instalações Elétricas
Cliente: Prefeitura de São Gonçalo do Amarante	Desenho: Vanderson Gomes	Local: São Gonçalo do Amarante/CE Data: Agosto/2017