

QDL29 - Pavimentação em diversas ruas na localidade da Taiba										
CIRC.	ILUMINAÇÃO (W)		POTÊNCIA (W)	BALANCEAMENTO (%)	FATOR DE POTÊNCIA	CORRENTE DO CIRCUITO	TENSÃO			FIAÇÃO
	100	150		R			(A)	(V)	PÓLOS	
57		3	450	450	0,95	2,15	220		1	DISJ 10 4,0 mm
58		3	450	450	0,95	2,87	220		1	DISJ 10 4,0 mm
-			-		0,95	-	220		1	DISJ Reserva
-			-		0,95	-	220		1	DISJ Reserva
TOTAL	0	6	900	900 100%	0,95	5,02	220		1	DISJ 10 4,0mm

QDL32 - Pavimentação em diversas ruas na localidade da Taiba										
CIRC.	ILUMINAÇÃO (W)		POTÊNCIA (W)	BALANCEAMENTO (%)	FATOR DE POTÊNCIA	CORRENTE DO CIRCUITO	TENSÃO			FIAÇÃO
	100	150		R			(A)	(V)	PÓLOS	
63		3	450	450	0,95	2,15	220		1	DISJ 10 4,0 mm
64		3	450	450	0,95	2,87	220		1	DISJ 10 4,0 mm
-			-		0,95	-	220		1	DISJ Reserva
-			-		0,95	-	220		1	DISJ Reserva
TOTAL	0	6	900	900 100%	0,95	5,02	220		1	DISJ 10 4,0mm

QDL35 - Pavimentação em diversas ruas na localidade da Taiba										
CIRC.	ILUMINAÇÃO (W)		POTÊNCIA (W)	BALANCEAMENTO (%)	FATOR DE POTÊNCIA	CORRENTE DO CIRCUITO	TENSÃO			FIAÇÃO
	100	150		R			(A)	(V)	PÓLOS	
69		3	450	450	0,95	2,15	220		1	DISJ 10 4,0 mm
70		3	450	450	0,95	2,87	220		1	DISJ 10 4,0 mm
-			-		0,95	-	220		1	DISJ Reserva
-			-		0,95	-	220		1	DISJ Reserva
TOTAL	0	6	900	900 100%	0,95	5,02	220		1	DISJ 10 4,0mm

QDL38 - Pavimentação em diversas ruas na localidade da Taiba										
CIRC.	ILUMINAÇÃO (W)		POTÊNCIA (W)	BALANCEAMENTO (%)	FATOR DE POTÊNCIA	CORRENTE DO CIRCUITO	TENSÃO			FIAÇÃO
	100	150		R			(A)	(V)	PÓLOS	
75		3	450	450	0,95	2,15	220		1	DISJ 10 4,0 mm
76		3	450	450	0,95	2,87	220		1	DISJ 10 4,0 mm
-			-		0,95	-	220		1	DISJ Reserva
-			-		0,95	-	220		1	DISJ Reserva
TOTAL	0	6	900	900 100%	0,95	5,02	220		1	DISJ 10 4,0mm

QDL41 - Pavimentação em diversas ruas na localidade da Taiba										
CIRC.	ILUMINAÇÃO (W)		POTÊNCIA (W)	BALANCEAMENTO (%)	FATOR DE POTÊNCIA	CORRENTE DO CIRCUITO	TENSÃO			FIAÇÃO
	100	150		R			(A)	(V)	PÓLOS	
81		3	450	450	0,95	2,15	220		1	DISJ 10 4,0 mm
82		3	450	450	0,95	2,87	220		1	DISJ 10 4,0 mm
-			-		0,95	-	220		1	DISJ Reserva
-			-		0,95	-	220		1	DISJ Reserva
TOTAL	0	6	900	900 100%	0,95	5,02	220		1	DISJ 10 4,0mm

QDL42 - Pavimentação em diversas ruas na localidade da Taiba										
CIRC.	ILUMINAÇÃO (W)		POTÊNCIA (W)	BALANCEAMENTO (%)	FATOR DE POTÊNCIA	CORRENTE DO CIRCUITO	TENSÃO			FIAÇÃO
	100	150		R			(A)	(V)	PÓLOS	
83		2	300	300	0,95	2,15	220		1	DISJ 10 4,0 mm
84		3	450	450	0,95	2,87	220		1	DISJ 10 4,0 mm
-			-		0,95	-	220		1	DISJ Reserva
-			-		0,95	-	220		1	DISJ Reserva
TOTAL	0	5	750	750 100%	0,95	5,02	220		1	DISJ 10 4,0mm

QDL30 - Pavimentação em diversas ruas na localidade da Taiba										
CIRC.	ILUMINAÇÃO (W)		POTÊNCIA (W)	BALANCEAMENTO (%)	FATOR DE POTÊNCIA	CORRENTE DO CIRCUITO	TENSÃO			FIAÇÃO
	100	150		R			(A)	(V)	PÓLOS	
59		3	450	450	0,95	2,15	220		1	DISJ 10 4,0 mm
60		3	450	450	0,95	2,87	220		1	DISJ 10 4,0 mm
-			-		0,95	-	220		1	DISJ Reserva
-			-		0,95	-	220		1	DISJ Reserva
TOTAL	0	6	900	900 100%	0,95	5,02	220		1	DISJ 10 4,0mm

QDL33 - Pavimentação em diversas ruas na localidade da Taiba										
CIRC.	ILUMINAÇÃO (W)		POTÊNCIA (W)	BALANCEAMENTO (%)	FATOR DE POTÊNCIA	CORRENTE DO CIRCUITO	TENSÃO			FIAÇÃO
	100	150		R			(A)	(V)	PÓLOS	
65		3	450	450	0,95	2,15	220		1	DISJ 10 4,0 mm
66		2	300	300	0,95	2,87	220		1	DISJ 10 4,0 mm
-			-		0,95	-	220		1	DISJ Reserva
-			-		0,95	-	220		1	DISJ Reserva
TOTAL	0	5	750	750 100%	0,95	5,02	220		1	DISJ 10 4,0mm

QDL36 - Pavimentação em diversas ruas na localidade da Taiba										
CIRC.	ILUMINAÇÃO (W)		POTÊNCIA (W)	BALANCEAMENTO (%)	FATOR DE POTÊNCIA	CORRENTE DO CIRCUITO	TENSÃO			FIAÇÃO
	100	150		R			(A)	(V)	PÓLOS	
71		3	450	450	0,95	2,15	220		1	DISJ 10 4,0 mm
72		2	300	300	0,95	2,87	220		1	DISJ 10 4,0 mm
-			-		0,95	-	220		1	DISJ Reserva
-			-		0,95	-	220		1	DISJ Reserva
TOTAL	0	5	750	750 100%	0,95	5,02	220		1	DISJ 10 4,0mm

QDL39 - Pavimentação em diversas ruas na localidade da Taiba										
CIRC.	ILUMINAÇÃO (W)		POTÊNCIA (W)	BALANCEAMENTO (%)	FATOR DE POTÊNCIA	CORRENTE DO CIRCUITO	TENSÃO			FIAÇÃO
	100	150		R			(A)	(V)	PÓLOS	
77		3	450	450	0,95	2,15	220		1	DISJ 10 4,0 mm
78		3	450	450	0,95	2,87	220		1	DISJ 10 4,0 mm
-			-		0,95	-	220		1	DISJ Reserva
-			-		0,95	-	220		1	DISJ Reserva
TOTAL	0	6	900	900 100%	0,95	5,02	220		1	DISJ 10 4,0mm

QDL31 - Pavimentação em diversas ruas na localidade da Taiba										
CIRC.	ILUMINAÇÃO (W)		POTÊNCIA (W)	BALANCEAMENTO (%)	FATOR DE POTÊNCIA	CORRENTE DO CIRCUITO	TENSÃO			FIAÇÃO
	100	150		R			(A)	(V)	PÓLOS	
61		3	450	450	0,95	2,15	220		1	DISJ 10 4,0 mm
62		4	600	600	0,95	2,87	220		1	DISJ 10 4,0 mm
-			-		0,95	-	220		1	DISJ Reserva
-			-		0,95	-	220		1	DISJ Reserva
TOTAL	0	7	1.050	1.050 100%	0,95	5,02	220		1	DISJ 10 4,0mm

QDL34 - Pavimentação em diversas ruas na localidade da Taiba										
CIRC.	ILUMINAÇÃO (W)		POTÊNCIA (W)	BALANCEAMENTO (%)	FATOR DE POTÊNCIA	CORRENTE DO CIRCUITO	TENSÃO			FIAÇÃO
	100	150		R			(A)	(V)	PÓLOS	
67		3	450	450	0,95	2,15	220		1	DISJ 10 4,0 mm
68		3	450	450	0,95	2,87	220		1	DISJ 10 4,0 mm
-			-		0,95	-	220		1	DISJ Reserva
-			-		0,95	-	220		1	DISJ Reserva
TOTAL	0	6	900	900 100%	0,95	5,02	220		1	DISJ 10 4,0mm

QDL37 - Pavimentação em diversas ruas na localidade da Taiba										
CIRC.	ILUMINAÇÃO (W)		POTÊNCIA (W)	BALANCEAMENTO (%)	FATOR DE POTÊNCIA	CORRENTE DO CIRCUITO	TENSÃO			FIAÇÃO
	100	150		R			(A)	(V)	PÓLOS	
73		4	600	600	0,95	2,15	220		1	DISJ 10 4,0 mm
74		4	600	600	0,95	2,87	220		1	DISJ 10 4,0 mm
-			-		0,95	-	220		1	DISJ Reserva
-			-		0,95	-	220		1	DISJ Reserva
TOTAL	0	8	1.200	1.200 100%	0,95	5,02	220		1	DISJ 10 4,0mm

QDL40 - Pavimentação em diversas ruas na localidade da Taiba										
CIRC.	ILUMINAÇÃO (W)		POTÊNCIA (W)	BALANCEAMENTO (%)	FATOR DE POTÊNCIA	CORRENTE DO CIRCUITO	TENSÃO			FIAÇÃO
	100	150		R			(A)	(V)	PÓLOS	
79		3	450	450	0,95	2,15	220		1	DISJ 10 4,0 mm
80		3	450	450	0,95	2,87	220		1	DISJ 10 4,0 mm
-			-		0,95	-	220		1	DISJ Reserva
-			-		0,95	-	220		1	DISJ Reserva
TOTAL	0	6	900	900 100%	0,95	5,02	220		1	DISJ 10 4,0mm

02		
01		
Revisão:	Data:	Descrição:
 MATRIZ: Rua Santa Cecília, 84 - Sala 09 Centro - Eusébio CE - CEP:61.760-000 Fone/Fax: (85) 3021-1818 FILIAL: Av. Santos Dumont, 1740 - Sala 1112/1114 Aldeota - Fortaleza CE - CEP:60.150-161 Fone/Fax: (85) 3021-1818 Folha: E58		
Obra: Pavimentação em Diversas Ruas na Localidade da Taiba		Projeto: Instalações Elétricas
Cliente: Prefeitura de São Gonçalo do Amarante	Desenho: Vanderson Gomes	Local: São Gonçalo do Amarante/CE
		Data: Agosto/2017